



شهرداری مشهد  
معاونت خدمات شهری  
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شماره: .....

تاریخ: ۴۵/۹۹/۳۱۶۹۶.....

پیوست: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰.....

جناب آقای علی عفت پناه

مدیریت محترم شرکت فنی و مهندسی کیا آذران پاژ

موضوع: پاسخ استعلام

با سلام

احتراماً عطف به درخواست شماره ۹۸۰۰۸۹/الف مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ثبت شده در دبیرخانه این سازمان به شماره ۴۵/۱۹۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ به اطلاع می رساند؛ کارشناسان این سازمان از کارخانه تولیدی کیا آذران پاژ واقع در آزادی ۱۲۵ بین آزادی ۱۲۵/۵ و ۱۲۵/۷، بعنوان تولید کننده اسپرینکلر (بارنده خودکار) با برند هارنس (Harness) در مورخ ۹۹/۱۰/۷ بازدید نمودند. طبق بازدید میدانی از پروسه تولیدی و تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین بررسی صورت گرفته بر روی مستندات ارسالی، استفاده از برند هارنس، با مشخصات اسپرینکلر پایین زن و بالا زن حباب شیشه ای واکنش استاندارد و سریع با سایز "۱/۲"، دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد و همچنین اسپرینکلر مخفی حباب شیشه ای واکنش استاندارد و سریع با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد با سایز "۱/۲" در سیستمهای اطفاء حریق ساختمانها از نظر این سازمان بلامانع است. لازم به ذکر است طی بازدید و بررسی صورت گرفته حبابهای شیشه ای مصرفی با برند job و seyr بوده و دارای استاندارد UL می باشند.



مسعود ظهوریان  
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری مشهد  
معاونت خدمات شهری  
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مشهد: چهارراه موسوی فوجانی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد  
کد پستی: ۹۱۹۶۶۳۶۱۷۸ تلفن: ۳-۳۷۱۲۴۴۹۱-۳ نمابر: ۳۷۱۲۴۴۶۰۰-۳۷۱۲۴۴۲۴

WWW.125MASHHAD.IR