



سازنده:

Ani Enterprises Group Pty Ltd

آدرس:

استرالیا . استان ویکتوریا . شهرک صنعتی کمپرفیلد
خیابان لارا . پلاک . ۵۲



USQT.S36492 – متعلقات سیستم اطفاء حریق

المتعلقات سیستم اطفاء حریق

S36492

دستگاه های راه اندازی آلام سیستم اسپرینکلر

با کد شناسایی محصول AV-SS-PI سوپروابزری سوئچ

با کد شناسایی محصول AV-FS-V فلو سوئچ

مدل بدالی - لوله تر

کد شناسه محصول	سایز (اینچ)	مشخصات اتمال لوله	ماکسیمم فشار سیستم
AV-FS-V	۲.۰۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۲.۵	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۳.۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۴.۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۵.۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۶.۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵
	۸.۰	لوله رده ۱۰ تارده	۳۶۵

راهنما:

G: گروه F: فلنج

I: مناسب نصب در داخل ساختمان O: مناسب نصب در خارج ساختمان

وجود نام یک شرکت در پایگاه داده این سامانه نشانگر اخذ تاییدیه برای تمامی محصولات این شرکت نمی باشد و فقط محصولاتی که روی بدن آنها علامت UL درج گردیده و دارای گواهینامه نیز هستند تحت پوشش خدمات UL قرار می گیرند. (همیشه به دنبال علامت روی محصول باشید)

مجوز UL فقط با مجوز های زیر به صورت آنلاین صادر می شود:

۱- اطلاعات راهنمای، مجموعه ها، ساخت و سازها، طرح ها، سیستم ها و یا گواهینامه ها (فایل ها) باید به طور کامل و بدون دستکاری ارائه شوند.(بدون هیچگونه دستکاری در داده ها (یا نقشه ها)).

۲- عبارت "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" باید در حاشیه مطالب خروجی سایت ظاهر شود. علاوه بر این، مطالب تجدید چاپ شده باید شامل متن حق کپی رایت

در قالب زیر باشد: "UL LLC ۲۰۲۱ ©"